



COMUNE DI TRABIA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

ESTRATTO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 8	Reg.	Oggetto: APPROVAZIONE IN LINEA AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO ESECUTIVO DENOMINATO "MESSA A NORMA E RIFACIMENTO DEL MANTO IN ERBA SINTETICA DEL CAMPO DI CALCIO "ENZO CURRERI" - PO FESR 2007-2013 - LINEA 3.3.2.1. - PROGETTO RIELABORATO A SEGUITO DELLE PRESCRIZIONI DELL'ASSESSORATO REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO"
Data	11/01/2019	<u>IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA</u>

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

1. Di **approvare in linea amministrativa** il progetto esecutivo, che si allega alla presente per formarne parte integrante, denominato "**MESSA A NORMA E RIFACIMENTO DEL MANTO IN ERBA SINTETICA DEL CAMPO DI CALCIO "ENZO CURRERI"**" - rielaborato dal progettista - dipendente comunale, Arch. Francesco Moreci - a seguito delle modifiche ed integrazioni richieste dall' Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo (d'ora in avanti Ente Finanziatore) con nota prot. n° 6828/98 del 16/03/2015 sulla base dei rilievi e delle prescrizioni formulati in fase di istruttoria dall'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico contenuti nella nota prot. n° 10780/DRT/74 del 16/02/2015;
2. Di dare atto che il quadro economico del progetto rielaborato in argomento , così come indicato negli elaborati progettuali, risulta essere quello di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO

A LAVORI

A0	lavori ristrutturazione spogliatoi	310'317,78	
A00	altri lavori	736'365,27	
	Sommano	1'046'683,05	€ 1'046'683,05

Di cui

A.1	Lavori a misura soggetti a ribasso	1.015.194,00	
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	31.489,05	
	Sommano i lavori	1'046'683,05	€ 1'046'683,05

B SOMME A DISPOSIZIONE

B1	IVA su A0 10%	31'031,78	
B2	IVA su A00 22%	162'000,36	

B3	Spese tecniche relative alla D.L., coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, collaudo + IVA	98'926,00	
B4	Collaudo statico e tecnico amministrativo + IVA	10'000,00	
B5	Pareri Ind. + IVA	10'000,00	
B6	Gruppo elettrogeno + IVA	10'000,00	
B7	Sistema di qualità	5'000,00	
B8	Allacciamenti ai pubblici servizi	5'000,00	
B9	Oneri di conferimento a discarica	10'000,00	
B10	Pubblicazione gara	10'000,00	
	Polizze assicurative (art. 90 comma 5 D.Lgs.		
B11	163	3.000,00	
	Art. 92 comma 5 d.lgs 163/06 (50% del 2% di		
B11	A)	10'466,83	
B12	imprevisti 4,7%	48'791,98	
	Sommano	414'216,95	€ 414'216,95
	Importo complessivo		€ 1'460'900,00

3. Di dare atto che il progetto esecutivo relativo all'opera in argomento si compone degli elaborati di seguito elencati che risultano, in base alla tipologia dell'opera ed ai lavori previsti, coerenti con quelli indicati all'art. 33 del **"Regolamento"**:

ELENCO ELABORATI

VOL.I	RELAZIONE GENERALE
VOL.II	RELAZIONI SPECIALISTICHE
VOL.III	PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI
VOL.IV	PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO E FASCICOLO DELL'OPERA
VOL.V	QUADRO DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA
VOL.VI	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO- CRONOPROGRAMMA
VOL.VII	ELENCO DEI PREZZI UNITARI
VOL.VIII	ANALISI DEI PREZZI
VOL.IX	SCHEMA DI CONTRATTO – CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
VOL.X	ELABORATI DI CALCOLO DELLA COPERTURA TRIBUNE
TAV.1	CARTOGRAFIA
TAV.2/A	PLANIMETRIA STATO DI FATTO – PLANIMETRIA GENERALE
TAV.2/B	PLANIMETRIA STATO DI FATTO – PIANTE PROSPETTI E SEZIONI LOCALI SPOGLIATOI
TAV.3/A	PROGETTO - PLANIMETRIA GENERALE
TAV.3/B	PROGETTO – PROSPETTO TRIBUNA - SEZIONE TRIBUNA
TAV.3/C	PROGETTO – PIANTE PROSPETTI E SEZIONI LOCALI SPOGLIATOI
TAV.3/D	PROGETTO – PARTICOLARI COSTRUTTIVI
TAV.4	PLANIMETRIA IMPIANTO ELETTRICO SPOGLIATOI
TAV.5	PLANIMETRIA IMPIANTO ELETTRICO
TAV.6	PLANIMETRIA IMPIANTO DI TERRA
TAV.7	PLANIMETRIA VIE DI ESODO - PERCORSO NON VEDENTI - VERIFICA CURVA DI VISIBILITÀ -PANNELLI SOLARI

TAV.8	PIANTE E SEZIONI E PARTICOLARI CAMPO IN ERBA ARTIFICIALE
TAV 9	PLANIMETRIA DEMOLIZIONI
TAV 10	PLANIMETRIA GENERALE PERCORSI ESTERNI
TAV.11	PROGETTO - DISEGNI ESECUTIVI STRUTTURE COPERTURA TRIBUNA

4. Di dare atto che la rielaborazione del progetto "de quo" ha comportato l'acquisizione dei seguenti pareri rispetto a quello già acquisito in fase di approvazione del progetto definitivo e che in relazione alla tipologia dell'opera sono quelli di seguito riportati:
- o Parere favorevole C.O.N.I – Comitato Provinciale di Palermo – reso ai sensi delle leggi 739/39 e 426/68 e successive modifiche , giusta nota prot. n° 91/11 del 16/09/2011;
 - o Parere igienico-sanitario favorevole rilasciato dall'A.S.P. 6 di Palermo – U.O. di Termini Imerese – con nota prot. n° 161 del 30/01/2018 acquisito al protocollo del Comune in data 04/10/2018 al n° 18114;
 - o Parere favorevole di fattibilità sismica ai sensi del D.M. 17/01/2018, rilasciato dall'Assessorato delle Infrastrutture e Mobilità, Dipartimento Tecnico Regionale, Servizio Ufficio del Genio Civile di Palermo, con nota prot. n. 232740 del 07/11/2018;
 - o Parere favorevole rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo – Ufficio Prevenzione Incendi, prot. n. 0029617 del 25/10/2018, con le seguenti prescrizioni:
 1. *In corrispondenza del corpo di fabbrica "spogliatoi" deve essere realizzata una idonea recinzione che impedisca al pubblico di accedere alla zona atleti "spogliatoi"; su tale zona deve essere realizzato tuttavia un cancello (da presidiare in esercizio) che consenta al pubblico di utilizzare il pronto soccorso/infermeria della zona spogliatoi in caso di necessità;*
 2. *Non essendo presente alcuna torre faro, l'impianto dovrà essere utilizzato solo in orario diurno;*
 3. *L'area destinata allo stallo dei diversamente abili, in quanto posta alla sommità della tribuna, deve essere delimitata con dei piccoli cordoli, realizzati in modo tale da non costituire ostacolo o impedimento al normale deflusso del pubblico della tribuna;*
 4. *Per l'impianto fotovoltaico che si intende realizzare, siano osservate le linee guida di cui alla nota del Ministero Interno - Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica – Area Prevenzione Incendi, prot. n. 1324 del 07 febbraio 2012;*
 5. *L'area destinata ad ospitare il gruppo elettrogeno, in quanto in prossimità dell'area pubblico, deve essere opportunamente transennata onde impedire che quest'ultimo possa accedere al predetto gruppo elettrogeno;*
 6. *Alla richiesta di SCIA antincendio devono essere allegate tutte le certificazioni dei materiali impiegati, compreso quelle delle sedute della tribuna (classe di reazione al fuoco non superiore a 2).*
5. Di dare atto inoltre che la soluzione progettuale risponde alla normative assunte a riferimento e si rileva quanto segue :
- Sotto il profilo della conformità urbanistica si rileva ottemperata in quanto il progetto prevede sostanzialmente opere di ristrutturazione ed ammodernamento di impianto preesistente peraltro l'area interessata dal progetto si rileva ricadente in zona destinata all'inserimento di attrezzature sportive del P.R.G. vigente e di conseguenza conforme all'intervento progettuale;
 - L'opera per le ragioni sopra riportate e per la tipologia dell'intervento in argomento non necessita di alcuna Valutazione di Impatto Ambientale in quanto si sostanzia in intervento di ristrutturazione di opere e impianti già esistenti e da tempo realizzati;
 - Le opere in progetto permettono la fruizione dell'impianto e la funzionalità come si rileva dal parere sul progetto definitivo reso dal C.O.N.I – Comitato Provinciale di Palermo – ai sensi delle leggi 739/39 e 426/68 e successive modifiche , giusta nota prot. n° 91/11 del 16/09/2011 in precedenza richiamato;
 - la tipologia dell'intervento non interferisce con la staticità e stabilità delle strutture preesistenti; Le opere relative al corpo di fabbrica destinato a spogliatoi, riguardano esclusivamente la riqualificazione funzionale tramite il rifacimento degli impianti tecnologici, delle opere di finitura (pavimentazioni, infissi, intonaci etc.) e messa a norma dal punto di vista della sicurezza e delle norme igienico sanitarie. A questo proposito, il progettista nella relazione generale ha evidenziato che: *"Non si interviene a livello strutturale in quanto dal punto di vista statico l'immobile risulta in ottime condizioni non rilevando fenomeni di degrado o comunque, lesioni derivanti da cedimenti*

degli elementi costitutivi o da movimenti del piano di sedime. Pertanto alla luce dei riscontri effettuati in sito non si è ritenuto, avuto anche riguardo alla tipologia di opere di riqualificazione previste in progetto, di effettuare studi ed analisi delle strutture e/o prove sui materiali o sugli elementi costituenti quali, a titolo esemplificativo, il solaio di copertura”.

6. Di dare atto della relazione e rapporto conclusivo di verifica “positivo” del progetto esecutivo in argomento (rielaborato per i motivi in precedenza esposti), che si allega alla presente per formarne parte integrante, redatta in contraddittorio dal soggetto verificatore, Geom. Salvatore La Rosa Mazza, e dal progettista incaricato, Arch. Francesco Moreci, in data 03/01/2019, con il quale si è proceduto al positivo accertamento degli elementi previsti dal **“Regolamento”** - tenuto conto della tipologia, localizzazione, entità e caratteristiche del progetto rielaborato in argomento;
7. Di dare atto che l'opera in argomento è stata finanziata per l'importo pari all'importo complessivo di progetto di euro 1.460.900,00 con le risorse economiche previste nella graduatoria adottata con D.D.G. n° 563 del 12/04/2013 pubblicata nella G.U.R.S. N° 33 del 19/07/2013 a valere sulla linea 3.3.2.1. del PO FESR 2007-2013;
8. Di dare atto che, conseguentemente al verbale di verifica positivo in data 11/01/2019 sopra richiamato, il progetto esecutivo in argomento è stato approvato in linea tecnica giusta determina n° 5 dell' 11/01/2019 del Responsabile Unico del Procedimento, Geom. La Rosa Mazza Salvatore;
9. Di dare atto del verbale di validazione redatto, in conseguenza del verbale di verifica positivo sopra richiamato, dal R.U.P., Geom. La Rosa Mazza Salvatore, in data 15/01/2019, ai sensi dell' art. 55 del **“Regolamento”**;
10. Di dare atto che l'opera in argomento è stata finanziata per l'importo pari all'importo complessivo di progetto di euro 1.460.900,00 con le risorse economiche previste nella graduatoria adottata con D.D.G. n° 563 del 12/04/2013 pubblicata nella G.U.R.S. N° 33 del 19/07/2013 a valere sulla linea 3.3.2.1. del PO FESR 2007-2013;
11. Di dare che il presente provvedimento non è soggetto ai sensi dell'art. 53 comma 1 della Legge 142/90 al parere tecnico di regolarità contabile in quanto non comporta alcun impegno di spesa a carico del bilancio comunale;

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione;

Visti i pareri resi dai Responsabili di P.O. in ordine alla regolarità tecnica nonché alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 12 della legge Regionale n. 30/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta di deliberazione, che qui si intende integralmente riportata

LA GIUNTA COMUNALE

Successivamente rilevata l'urgenza di provvedere in merito, con separata unanime votazione, dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000.